

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100

Quadro de Cargas

QGD – QUADRO GERAL DISTRIBUIÇÃO – AR CONDICIONADO

Circ.	Descrição	Ar. Cond. 12518	Ar. Cond. 18768	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Ar Condicionado	-	2	3752.0	4690.0		0.80	21.32	2	25A	4	BC	Obs.:
2	Ar Condicionado	1	1	3127.0	3908.8		0.80	17.77	2	20A	4	AB	Obs.:
3	Ar Condicionado	1	1	3127.0	3908.8		0.80	17.77	2	20A	4	CA	Obs.:
4	Ar Condicionado	2	-	2502.0	3127.5		0.80	14.22	2	20A	4	AB	Obs.:
Total		4	4	12508.0	15635.0								
Alimentador	C=39.68m Q7=2%	-	-	12508.0	15635.0	100%	0.80	41.10	3	50A	25	ABC	–

Potência Demandada: 100% (12508.0 W) (15635.0 V.A)

Corrente nas Fases: A=49.8A B=53.3A C=39.1A



LEGENDA:

- – Tomada para Ar Condicionado Split 12000 Btu's Bifásica
- – Tomada para Ar Condicionado Split 18000 Btu's Bifásica
- – Quadro Geral de luz e força
- – Caixa para Medidor
- – Disjuntor a seco – DIN Curva C 20A 2P
- – Disjuntor a seco – DIN Curva C 25A 2P
- – Disjuntor a seco – DIN Curva C 50A 3P
- – Eletroduto no Teto
- – Eletroduto no Piso
- – Neutro, Fase, Terra

EMEI TIA FLORA

EMEI TIA FLORA – PROJETO TÉCNICO – ELÉTRICA

CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE AULA

FOLHA 06/15

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU SP

LOCAL
Rua Cândido de Almeida, 205 – Vila Luíza

PRESIDENTE VENCESLAU SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aparecido de Melo

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Lívia Alexandrino dos Santos Josué

DESENHO: SETEMBRO/2021

SITUAÇÃO



ÁREA

Existente	357,10m²
Pátio Coberto	216,41m²
TOTAL	573,51m2

PREFEITO MUNICIPAL
Bárbara Medeiros Vilches

Luís Henrique Vilela Arfelli
Engenheiro Eletricista
CREA-SP 5069254840

ART = 28027230211409203